



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, факс 32-43-21
Отдел надзорной деятельности по Буденновскому району Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356800 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Красная, 218
тел. факс.: (86559) 2-14-47 e-mail: budenovsk77@bk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
Северо-Кавказский региональный центр (8793) 39-99-99

Предписание № 70/1/39

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Юридическому лицу, муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №3 «Родничок» г. Буденновска Буденновского района, в лице законного представителя юридического лица, заведующей Штукатуровой Валентины Степановны.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Буденновского района Дровозова Евгения Николаевича от «07» апреля 2014 года, № 70, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. «21» апреля 2014г., с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «22» апреля 2014г., по адресу г. Буденновск, мик-н 1.

Гл. специалистом ОНД по Буденновскому району капитаном вн. сл. Пилипенко Вячеславом Васильевичем была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей деятельности юридическим лицом МДОУ д/с №3 г. Буденновска Буденновского района.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МДОУ д/с №3 г. Буденновска «Родничок» Штукатуровой Валентиной Степановной и заместителем заведующей по АХР Егоровой Татьяной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Восстановить работоспособность АПС (автоматической пожарной сигнализации)	Правила противопожарного режима в РФ п.61	25.11.2014г.	

	Провести проверку АПС (автоматической пожарной сигнализации) на работоспособность с составлением соответствующего акта проверки.	Правила противопожарного режима в РФ п.61	25.11.2014г.	
2	Систему внутреннего противопожарного водопровода здания детского сада привести в рабочее состояние, с выполнением рекомендаций указанных в акте проверки технического состояния пожарных кранов №19/1 от 03.06.2009г.	Правила противопожарного режима в РФ п.55.	25.11.2014г.	
3	Двери лестничных клеток и коридоров, оборудовать уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания	Правила пожарной безопасности-101-89 п.2.1.11.	25.11.2014г.	
4	Не допускать эксплуатацию электрического чайника вне специально приспособленных помещений	Правила пожарной безопасности-101-89 п.2.1.21 (ж)	25.11.2014г.	
5	Под лестничным маршем, ведущим со второго этажа, убрать и не допускать размещение горючих материалов	Правила противопожарного режима в РФ п.23 (к).	25.11.2014г.	
6	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать в полном соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ	Правила противопожарного режима в РФ п. 2.	25.11.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гл. специалист ОНД
по Буденновскому району Пилипенко В.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«04» 04 2014 г.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

« » 20 г.